



Den Haag

Advies Commissie Openbare Ruimte

12 maart 2025

Vergadering: 622, d.d. 19 februari 2025

Betreft: DO Vroonhoevelaan

Advies: **niet akkoord**

Toelichting:

Vroonhoevelaan & Nederhoflaan is de hoofdonthouding van woningbouwlocatie Vroondaal deelgebied Hofstedepark. Bij de aanleg van deze hoofdstructuur zijn brede wegen aangebracht die ook toegankelijk geschikt is voor een lijnbusroute. De brede wegen zorgt voor een hoge snelheid binnen de woonwijk. Het is door het uitblijven van de busverbinding wenselijk om de rijbaan te versmallen tot een standaard breedte van 5,00 meter.

De ACOR heeft t.a.v. het DO Vroonhoevelaan de volgende opmerkingen:

- Per saldo is de ACOR positief over het versmallen van de rijweg en het feit dat er groen aan de openbare ruimte wordt toegevoegd.
- Door het smaller maken van de rijweg wordt duidelijker waar men in het plangebied wel of niet mag/kan parkeren.
- Diverse parkeervakken binnen het plangebied zijn volledig door groen omgeven. Het noodzakelijkerwijs in het groen in- en uitstappen is niet wenselijk.
- Door het verlengen in de openbare ruimte van de inritten naar de woningen zal de neiging om voertuigen op dit gedeelte van de inritten te parkeren toenemen en wordt het ruimtelijk beeld verstoord. Parkeren zal zoveel mogelijk op eigen terrein moeten plaatsvinden; wellicht dat intensivering van de handhaving in dit verband noodzakelijk is.
- De ACOR is voorstander van een sterkere en stevigere vorm van vergroening van de grotere groenvlakken tussen de (verlengde) inritten.
- Op de aangeleverde DO-tekening zijn op diverse locaties twee inritten vlak naast elkaar ingetekend met daartussen een (zeer) smalle groenstrook; een dergelijke smalle groenstrook is niet beheerbaar en de ACOR adviseert beide inritten direct op elkaar aan te laten sluiten.

De ACOR adviseert het College van B&W niet akkoord te gaan met het DO Herinrichting Vroonhoevelaan-Nederhoflaan.

De voorzitter,
Richard Koek