



Den Haag

Advies Commissie Openbare Ruimte

23 april 2025

Vergadering: 625, d.d. 2 april 2025

Betreft: VO Koningin Julianaplein

Advies: **akkoord**

Toelichting:

De ACOR constateert dat het VO naar aanleiding van de door de ACOR bij de vorige behandeling (623.02) gemaakte opmerkingen aanzienlijk is bijgewerkt, met name ten aanzien van het in het VO opgenomen groen.

De ACOR heeft m.b.t. het VO de volgende opmerkingen:

- De tijdelijkheid van de invulling van de Rijnstraat maakt nog onderdeel uit van het ontwerp;
- Het is niet duidelijk of de oversteek over de Bezuidenhoutseweg qua materialisering onderdeel uitmaakt van het Koningin Julianaplein of van de Koekamp.
- De plangrens langs het fietspad parallel aan de Bezuidenhoutseweg is discutabel. Omdat de planfasering van beide projecten onduidelijk is dient – voor een fatsoenlijke beëindiging van de herinrichting Koningin Julianaplein – het fietspad meegenomen te worden of al gerealiseerd te zijn.
- De lichtmasten in de groenvakken staan telkens op de “hoek” van een ronding. Dit maakt de masten prominenter. Een meer ondergeschikte positie van de lichtmasten is gewenst om de uitstraling en samenhang van de groenvakken te versterken; de ACOR adviseert deze objecten verder van de “hoek” te plaatsen om deze “hoek” niet te prominent te laten zijn.
- De prullenbakken staan te willekeurig gepositioneerd. Eenduidige plaatsing naast/tussen de banken is gewenst.
- De ACOR vraagt of de gekozen beplanting ook geschikt is voor in de winterperiode. In de winter dient een ‘armoedige uitstraling’ in deze representatieve ontvangstruimte van de stad te worden vermeden.
- De zitbanken zijn ten opzichte van de ronding van de plantenvakken op een verschillende afstand geplaatst. De banken dienen overal op eenzelfde afstand geplaatst te worden. Houdt hierbij rekening met beheer achter de banken.
- Op het plein komt bijzondere verlichting – is het beheer van deze verlichting geregeld en gaan beheerders ermee akkoord om dit over te nemen?
- Wie beheert de verlichtingsarmaturen op de gevel van de nieuwbouw?
- De ACOR vraagt om in samenspraak met de kunstenares zorgvuldig te zoeken naar een optimale positionering/draaiing van het Koningin Julianamonument op de daarvoor voorziene locatie op het plein;
- Aan de zijde van New Babylon is een supermarkt gevestigd; ten behoeve van klanten is het wenselijk om mogelijkheden tot het stallen van fietsen te overwegen.

De ACOR adviseert het College van B&W akkoord te gaan met het VO Koningin Julianaplein met inachtneming van bovenstaande opmerkingen en ziet het DO graag tegemoet.

De voorzitter,
Richard Koek