



Den Haag

Advies Commissie Openbare Ruimte

2 juli 2025

Vergadering: 11 juni 2025

Betreft: VO Aansluitingen Westmadeweg en Graafschap Hollandlaan en duikerbruggen Oorberlaan

Advies: **akkoord**

Toelichting:

De ACOR krijgt voor advies voorgelegd de aansluitingen van de Westmadeweg en Graafschap Hollandlaan op de Oorberlaan in de wijk Vroondaal.

De ACOR heeft de volgende opmerkingen op het VO:

- Bij de Graafschap Hollandlaan is één oversteek naar het fietspad langs de Oorberlaan ontworpen; bij de Westmadeweg zijn dit er twee. De ACOR acht het ruimtelijk gezien wenselijk dat er ook bij de Westmadeweg gekozen wordt voor één oversteek. Indieners lichten toe dat dit verkeerskundig is ingegeven; de route langs de Westmadeweg richting de Oorberlaan maakt deel uit van een hoofdfietsroute, zodat waarschijnlijk meer fietsers van de aansluiting gebruik maken. De ACOR verzoekt dit te heroverwegen om een eenduidige en rustige oplossing te kiezen.
- Eén van de oversteeken bij de Westmadeweg staat niet haaks op het fietspad aan de Oorberlaan; dit is ruimtelijk gezien niet fraai. Indieners geven aan dat dit lastig is te ontwerpen vanwege de aanwezigheid van een regelkast. Dit is een extra reden voor de heroverweging.
- De ACOR merkt op dat de rode loper bij beide aansluitingen erg uitwijkt naar links en rechts voordat zij overgaat in een voetpad. Voor de rust in de openbare ruimte is het beter indien het trottoir in tegelvorm zo lang mogelijk doorloopt.
- Het groen op de duiker bij de Westmadeweg lijkt kwetsbaar – er zit op die locatie ook een brandkraan.
- De ACOR is bijzonder positief over de gekozen oplossing door de duiker zoveel mogelijk het aanzien te geven van een brug.
- De ACOR wijst indieners erop dat de brug in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning in een latere fase nogmaals aan de ACOR en andere adviespartijen voor advies zal worden voorgelegd

De ACOR adviseert het College van B&W akkoord te gaan met het ontwerp voor de duikerbruggen, en voor de aansluitingen met inachtneming van bovenstaande opmerkingen en verzoekt indieners het ontwerp opnieuw voor advies voor te leggen indien er substantiële wijzigingen zijn aangebracht.

De voorzitter,
Richard Koek